



LEYENDA

- VÍA DE EVACUACIÓN
- PUNTO DE RECORRIDOS ALTERNATIVOS
- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA MÍNIMA 21A-183B
- EXTINTOR DE 5kg DE CO₂
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS
- DETECCIÓN DE GAS NATURAL
- DETECCIÓN DE INCENDIOS
- CENTRAL DE INCENDIOS
- CUADRO ELÉCTRICO GENERAL
- CUADRO ELÉCTRICO COCINA
- SECTOR DE INCENDIO
- PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- OCUPACIÓN TEÓRICA
- SALIDA DE EDIFICIO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
- VÁLVULA DE CORTE MANUAL DE GAS NATURAL

SEÑALIZACIÓN

- P1
- P2
- P3
- E1 SALIDA
- E2 SALIDA DE EMERGENCIA
- E3
- E4
- E5
- E6
- E7
- E8
- E9
- E10
- E11
- E12
- E13

SECTORES DE INCENDIO		
Nº	ACTIVIDAD	Superficie útil
1	Docente	783,18 m ²
2	Sala de caldera	8,70 m ²
3	Almacén limpieza	1,71 m ²
4	Almacén juegos	3,42 m ²

C:\GESEMER\GESEMER.JPG		TÉCNICO: JAVIER ARTIGAS
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN		PROYECTO Nº: 001/12
		FECHA: ENERO - 2012
ESCUELA INFANTIL ROSA CARAMELO LEGANÉS		PLANO: PLANTA
		ESCALA: 1 : 150
		NÚMERO: 03