



LEYENDA

- VÍA DE EVACUACIÓN
- PUNTO DE RECORRIDOS ALTERNATIVOS
- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA MÍNIMA 21A-113B
- EXTINTOR DE 5kg DE CO<sub>2</sub>
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE Ø25 mm
- PULSADOR DE ALARMA
- ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS
- DETECCIÓN DE GAS NATURAL
- DETECCIÓN DE TEMPERATURA
- CENTRAL DE INCENDIOS
- CUADRO ELÉCTRICO GENERAL
- CUADRO ELÉCTRICO CALDERAS
- CUADRO ELÉCTRICO COCINA
- SECTOR DE INCENDIO
- PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO
- PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- OCUPACIÓN TEÓRICA
- SALIDA DE EDIFICIO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
- VÁLVULA DE CORTE MANUAL DE GAS NATURAL

SEÑALIZACIÓN

- P1
- E1 SALIDA
- E6
- P2
- E2 SALIDA DE EMERGENCIA
- E13
- P3
- E5

SECTORES DE INCENDIO		
Nº	ACTIVIDAD	Superficie útil
1	Docente	836,27 m <sup>2</sup>
2	Sala de caldera	14,00 m <sup>2</sup>
3	Almacén	12,33 m <sup>2</sup>
4	Cuarto limpieza	3,63 m <sup>2</sup>

C:\GESEMER\GESEMER.JPG	TÉCNICO: JAVIER ARTIGAS
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	PROYECTO Nº: 003/12
ESCUELA INFANTIL TRÉBOL PINTO	FECHA: ENERO - 2012
	PLANO: PLANTA
	ESCALA: 1 : 150
	NÚMERO: 03